

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 97/16 и 36/19) и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 39/14) члана 71. Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина", број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова ("Службени гласник Града Бијељина", број:13/17,2/18), Градоначелник д о н о с и :

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
у поступку јавне набавке СКП-28/21

I

У поступку јавне набавке путем отвореног поступка са закључивањем Оквирног споразума уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу јавних набавки дана 05.08.2021.године и у Сл.гласнику БиХ бр. 52/21 од 13.08.2021. године, и Исправке Обавјештења о јавној набавци 26.10.2021.године и у Сл.гласнику БиХ бр. 66/21 од 29.10.2021. године а која се односи на набавку услуга: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ВИДЕО НАДЗОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА понуде су доставили следећи понуђачи:

1. ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој
2. ДОО ”Елмонт“, Бијељина

II

Након разматрања приспјелих понуда установљено је да понуда понуђача ДОО ”Елмонт“, Бијељина није достављена у складу са захтјевима из тендерске документације, те се иста одбацује као неприхватљива из следећих разлога:

1. Тендерском документацијом под тачком 7.4. Техничка и професионална способност, став 1. тачка б) и в) тражено је да понуђач посједује аутодизалице са корпом за рад радника на висини (минималне висине 14м и 17м). Увидом у понуду Комисија је установила да достављена наведена прикључна возила не одговарају траженој механизацији (тражене су аутодизалице а достављена прикључна возила).
2. Тендерском документацијом под тачком 7.4. Техничка и професионална способност, став 1. тачка и) тражено је да понуђач посједује генератор високог напона са слушалицама. Понуђач је доставио овјерену копију важеће употребне дозволе за средство рада „Кабал тест инструмент“, типа VICOTEST Т 625 TDR од произвођача RADIODETECTION. Увидом у понуду Комисија је установила да уређај спецификације „Кабал тест инструмент“, типа VICOTEST Т 625 TDR од произвођача RADIODETECTION, не испуњава услов тражен тендерском документацијом“
3. Тендерском документацијом под тачком 7.4. Техничка и професионална способност, став 3. тражено је да понуђач достави референц листу истих или сличних услуга (изградња, одржавање, реконструкција јавне расвјете) у последње три године коју потписује и овјерава одговорно лице понуђача и која треба да садржи један или више успјешно реализованих уговора чија укупна вриједност није мања од 470.000,00 КМ без ПДВ-а, уз обезбјеђење докумената од стране наручиоца у форми потврде о успјешној реализацији уговора. Комисија је утврдила да достављена референц листу о успјешно реализованим уговорима не одговара истим или сличним пословима (изградња, одржавање, реконструкција јавне расвјете) који су предмет јавне набавке.
4. Тендерском документацијом под тачком 7.4. Техничка и професионална способност став 2. тачка в) тражено је 1 ВКВ електричар и као доказ да се достави овјерена фотокопија Дипломе и овјерена копија Увјерења о положеном стручном испиту, издат од стране Савеза енергетичара Републике Српске. Понуђач је доставио овјерену копију Увјерења о

положеном стручном испиту али није доставио Овјерену фотокопију Дипломе као што је тражено тендерском документацијом.

Достављена понуда понуђача ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој испуњава у потпуности услове предвиђене тендерском документацијом, те је на основу наведеног критеријума- најнижа цијена технички задовољавајуће понуде, оцијењено да је најповољнији понуђач:

**ДОО „Телефонија Видаковић“ Добој,
са понуђеном цијеном у износу од :
487.023,30 КМ (без ПДВ-а)**

III

Записник о оцјени понуда број: 02-404-140/21 од 16.11.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.

IV

Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријема исте.

Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина"

Број:02-404-140/21
Бијељина
Датум:

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић