

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-369/26
Датум: 27.02.2026. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељине, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва "Мансом" Д.О.О. Ново Горажде ПЈ број 11 Дворови, у поступку обнављања еколошке дозволе за бензинску станицу са пратећим садржајима у заштитном појасу магистралног пута (М-1) 115 дионица Рача-Гојсовац, у Бијељини, а на основу члана 94. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12 и 79/15)), члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), и члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Обнавља се ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА број 02/3-370-759/21 од 22.06.2021. године, издата Привредном друштву "МАГУС" Д.О.О. Ново Горажде ПЈ број 11 Дворови, сада "Мансом" Д.О.О. Ново Горажде ПЈ број 11 Дворови, одговорно лице Јована Ковачевић, са роком важења до 27.02.2031. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима у заштитном појасу магистралног пута (М-1) 115 дионица Рача-Гојсовац, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 263 и 264 к. о. Бијељина Село.

2. Бензинска станица са пратећим садржајима за коју се обнавља еколошка дозвола се састоји од:

- Објекта за продају димензија 12,00 x 8,25 m,
- Металне надстрешнице,
- Острва са пумпним аутоматима за истакање горива два мултиплекса,
- четири подземна резервоара, капацитета $4 \times 50 \text{ m}^3 = 200 \text{ m}^3$,
- Једног подземног резервоара за TNG запремине 30 m^3 ,
- Самоуслужне аутопраонице димензија 15,30 x 6,60 m,

3. Привредно друштво "Мансом" Д.О.О. Ново Горажде ПЈ број 11 Дворови, је дужно да током рада и престанка рада бензинске станице, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине, као и да примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и то:

3.1. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- Да се асфалтирани простор испред објекта редовно чисти и пере;

- Да се санитарне отпадне воде одводе одводе у трокоморну водонепропусну септичку јаму, сходно Правилнику о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације ("Службени гласник РС", број 68/01).
- да се оборинске воде са кровова посебним канализационим системом одводе крајњи реципијент-упојни бунар;
- да се све отпадне воде са свих манипулативних површина одводе преко сливних канала са решеткама у трокоморни сепаратор уља и масти, а затим у крајњи реципијент-упојни бунар, а у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у површинске воде ("Службени гласник Републике Српске" бр. 44/01);
- Вода после третмана у сепаратору уља и масти мора да одговара квалитету вода које се могу упуштати у крајњи реципијент;
- у случају просипања горива на манипулативне површине извршити апсорпцију горива ситним пијеском. Пијесак затим покупити, одложити у херметички затворену бурад а бурад предати заинтересованој и овлаштеној организацији на даље поступање са њим. Уколико услед изливања горива исто продре у земљиште одмах уклонити загађени слој земљишта и површину санирати. Загађену земљу одложити у посебан контејнер или сандук и предати заинтересованој и овлаштеној организацији на регенерацију (Рафинерији нафте).

3.2. Сепаратор

- Сваких 15 дана, односно послје сваке велике кише, отворити поклопац сепаратора и извршити испуштање масноћа-уља у посуду за талог;
- Чишћење таложника и сепаратора уља и масти вршити преко организације овлашћене за обављање таквих врста послова, која талог и отпадни муљ одвози са локације својим специјализованим возилима;
- Сваких 6 мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстих материја земља, пијесак и др;
- Конструкција сепаратора омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду- буре постављену у бочном шахту;
- Издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију са добијеном потврдом о одвожењу;
- Поклопци сепаратора морају бити закључани;
- Видном таблом означити "Забрањен рад отвореним пламеном у близини сепаратора".

3.3. Резервоари за нафтне деривате

- Чишћење резервоара (које се обавља једном у пет година), вршити преко стручне и овлаштене организације, која својим специјализованим возилима сав отпад из резервоара одвози са локације јер исти спада у категорију опасног отпада;
- Обавезна је редовна контрола количине горива у резервоару, како би се на вријеме уочило цурење резервоара и предузеле мјере за даље спрјечавање и отклањање посљедица;

- Око резервоара је забрањено пушење, кориштење алата који варнички, остављање и бацање запаљивих материја као што су папир, дрво и слично;
- Контрола стања резервоара врши се, најмање једном у пет година, тако што се резервоар потпуно откопа ради прегледа спољних површина. Овај рок се може скратити или продужити, ако је у близини резервоара укопана контролна плочица од оног материјала од кога је израђен резервоар;
- Видном таблом означити "Забрањен рад отвореним пламеном у близини сепаратора";
- Опрема за заштиту од пожара мора се најмање једном у 6 мјесеци атестирати.

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- Да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15 и 75/18),
- Комунални чврсти отпад одлагати у контејнер,
- Настали отпад од погонских горива дизел, бензин и остала горива, укључујући мјешавине означени по каталогу отпада 13 07 01*, 13 07 02*, 13 07 03*, спадају у опасни отпад и збрињавају га овлашћена предузећа са којима се склапа уговор о пословно техничкој сарадњи,
- Настали отпад из сепаратора уља и масти и то: чврсте материје из комора за отпад из сепаратора уље/вода, муљеве из сепаратора уље/вода, муљеве од пресретача, уље из сепаратора уље/вода, зауљена вода из сепаратора уље/вода, мјешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора уље/вода, означени по каталогу отпада 13 05 01*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, спадају у опасни отпад и збрињавају га овлаштена предузећа са којима се склапа уговор,
- Сав други отпад - пластична амбалажа од детерџената, канистери, флаше, одлагати у видно обиљежене контејнере по врстама отпада до испоруке предузећима на рециклажу;
- Све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18), и Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавца на одговорно лице система за прикупљање отпада ("Службени гласник Републике Српске", број 118/05).

5. Мониторинг

- Мониторинг квалитета отпадних вода које се испуштају из сепаратора уља и масти, а прије испуштања у крајњи реципијент вршити једном годишње. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде. Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе.

- Потребно је једном годишње извршити имисиона и емисиона мјерења на локацији бензинске пумпе. Имисијске концентрације мјерити на самој локацији аутомата за точење течних нафтних горива, а све у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске" број 124/12).

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлаштене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима .

О извршеним анализама прибавити записник који је потребно достављати градском еколошком инспектору.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну, или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача ("Сл. гласник Републике Српске" број 92/07) и о томе извјештават Републички хидрометеоролошки завод до 30. јуна текуће године за претходну годину извјештавања

Градска административна такса за обнављање еколошке дозволе одређује се у висини од 60,00 КМ, коју је странка уплатила приликом подношења захтјева.

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши сваких пет година ревизију издате еколошке дозволе на захтјев странке и обнавља дозволу мијењајући, по потреби услове из дозволе.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво "Mancom" Д.О.О. Ново Горажде ПЈ број 11 Дворови, доставило је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за обнављање еколошке дозволе за бензинску станицу са пратећим садржајима у заштитном појасу магистралног пута (М-1) 115 дионица Рача-Гојсовац, у Бијељини.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Еколошка дозвола која се обнавља,
- Рјешење број 02/3-370-759/21 од 01.11.2022. године,
- Изјава одговорног лица од 28.01.2026. године,
- Записник о извршеном инспекцијском прегледу број 02/06-371.1-05/26 од 23.01.2026. године,
- План управљања отпадом израђен од стране "SISTEM QUALITA" Д.О.О. Пале у јуну 2021. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл.гласник Републике Српске .бр 111/13,106/15, 16/18);
- Извјештаји о извршеним мјерењима и то:
 - Анализа отпадне воде извршена је 25.04.2025. године од стране „RADIS“ Д.О.О. Источно Ново Срајево. Добијени резултати су у границама дозвољених граничних вриједности из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде.
 - Извјештај о испитивању квалитета ваздуха на локацији. Мјерења су обављена од стране RADIS“ Д.О.О. Источно Ново Срајево. Добијени резултати су у

складу са граничним вриједностима, Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр.124/12.

Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у поступку обнове рјешења неопходно извршити измјену услова из еколошке дозволе, а које се односе на конкретизовање мјера заштите животне средине по сегментима и у цјелини и мониторинг, што је и учињено у поступку обнове предметног рјешења.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У складу са чланом 94. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се ревидује и обнавља сваких 5 година. У складу са чланом 5 став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Сл. гласник Републике Српске ", бр. 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе. У случају да одговорно лице не поднесе захтјев за обнављање дозволе у року који је прописан овим правилником, дозвола престаје да важи, а рјешење о престанку дозволе доноси се у складу са Законом о заштити животне средине.

Цијенећи да су испуњени услови из члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошке дозволе и члана 94. Закона о заштити животне средине, одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса у износу од 60 КМ за обнављање еколошке дозволе обрачуната је и наплаћена по тарифном броју 21. тачка б) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина" бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13, 19/13 и 11/15).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Обрађивач

Ана Ристић, маг. инж. заштит. жив.сред.

ДОСТАВЉЕНО:

- 1.Наслову
- 2.Одјељењу за просторно уређење
- 3.Инспектору за екологију
- 4.Одјељење за финансије
- 5.Овом органу
- 6.А/А

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

Милан Лазаревић, маг. инж. саобр.